

ЖКП" ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

А Л Е К С И Н А Ц

Број: 12-862/2018

Дана 03.05.2018.године

АЛЕКСИНАЦ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 65/2015) Наручилац Јавно Комунално Предузеће „Водовод и канализација“ Алексинац у предвиђеном року за подношење понуда извршио је следећу :

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Измена Конкурсне документације односи се на ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ПАРТИЈУ 1-КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, и то :

на страни 5/32 конкурсне документација у делу Техничке карактеристике мења се Пасус :

РР двослојне коруговане канализационе цеви намењене су за одвођење канализационих вода. Својства материјала за израду цеви требају бити у складу са стандардима EN 13476-1, EN 13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, EN 1046. Цеви се спајају помоћу муфова са заптивним елементима. Ободна чврстоћа муфа треба бити иста као декларисана чврстоћа цеви. Заптивни елементи требају бити израђени у складу са EN 681-1. Тражени пречници у спецификацији су унутрашњи пречници.

Тако да сада техничке карактеристике гласе:

РР двослојне коруговане канализационе цеви намењене су за одвођење канализационих вода. Својства материјала за израду цеви требају бити у складу са стандардима EN 13476-1, EN 13476-3, EN ISO 9969, EN 476, EN 1610, EN 1046. Цеви се спајају помоћу муфова са заптивним елементима. Ободна чврстоћа муфа треба бити иста као декларисана чврстоћа цеви. Заптивни елементи требају бити израђени у складу са EN 681-1. Заптивни прстен од EPDM-а треба да је матрично бризган и треба да буде интегрални део сваке цеви.

Тражени пречници у спецификацији су унутрашњи пречници.

РР (полипропиленске) двослојне коруговане канализационе цеви не смеју имати рециклиране материјале у себи.

Конкурсна документација у осталом остаје неизмењена.

Рок за доставу понуда остаје непромењен тј. до 18.05.2018.године до 10.30 часова, отварање понуда је 18.05.2018.године у 11.00 часова

За Комисију
