

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

Број 1075/1

Датум 14.05.2018 год.

**АЛЕКСИНАЦ**

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:**

У вези објављене јавне набавке за набавку радова - Радови на доградњи нове водоводне мреже, ЈН.број 14-947/2018 заинтересовано лице је, дана 11.05.2018. године, у писаном облику додатно појашњење конкурсне документације

**Питање:**

Да ли може да се приликом извођења радова наставак цеви врши чеоним заваривањем а не електрофузионим спојницама?

**Одговор:**

Приликом извођења радова спајање цеви вршиће се искључиво електрофузионим спојницама, као што је прецизирано у тендерској документацији.

Комисија:  
  
  
