

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

У вези објављене јавне набавке за набавку добара - ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ, ПАРТИЈА 1 Канализациони материјал ЈН.број 12-862/2018 заинтересовано лице је, дана 04.05.2018. године, у писаном облику додатно појашњење конкурсне документације

Питања:

- 1) Да ли боја унутрашњег глатког и спољног профилисаног зида треба да буде различита од црне, униформна у смислу нијанси и интензитета чиме се гарантује коришћење рециклиране сировине?
- 2) Да ли треба доставити статички прорачун којим се потврђује механичка отпорност цеви за тражене услове укопавања (висина надслоја изнад темена цеви, ниво подземних вода, саобраћајно оптерећење итд.)?
- 3) Да ли цев треба да има интегрисану коекструдирану спојницу са додатним полиестерским прстеном ради осигуравања водонепропусности и прстенасте крутости спојнице?

Одговори:

- 1) Боја цеви не мора да буде различита од црне, тј. цеви могу да буду црне боје. Наручоц ће додатним испитивањем утврдити квалитет цеви а све у складу са захтевом и изјавом у тендерској документацији.
- 2) Није потребно доставити статички прорачун којим се потврђује механичка отпорност цеви за тражене услове укопавања.
- 3) Саставни део цеви је муф (спојница) са додатним прстеном ради осигуравања водонепропусности и прстенасте крутости. Може бити од полиестера или другог адекватног материјала који гарантује тражене карактеристике и намену.

Комисија:


