

2.1.37. Javna nabavka Elektromotorni uređaji

Specifikacija

R.br.	Opis	Tip pumpe- Proizvođač	J.mere	količ	Jed.cena	iznos
1	Utopna bunarska pumpa za vodu prema tehničkom opisu, sa uslugom montaže. Obračun komplet.		kom	1		
Ukupno bez PDV-a:						
PDV						
Ukupno sa PDV-om:						

Tehnički opis:

1. Utopna pumpa za vodu za montažu u arterijski bunar

Utopna pumpa za vodu za piće, T=20°C.

Telo pumpe treba biti od Inoxa AISI 304

Prečnik pumpe 4" odnosno 100 mm maksimalno

Spajanje pumpe priključak 6/4"

Motor treba biti 3 fazni asinhroni maksimalne snage do 2,2 kW, 3x400V, 50 Hz

Pokretanje motora soft starterom.

Nazivna brzina obrtaja motora oko 2900-2950 o/min

Broj polova EM 2

Klasa izolacije F

Pumpa u IP68 varijanti zaštite

Pumpa sa fabričkim izvodom kabla od min 1 m za nastavak i povezivanje

Bruto masa pumpe do 25 kg

QH kriva zahtevana radna tačka H1=60 m, Qmin1=100 lit/min; H2=120 m, Qmin2=70 lit/min;

H3=130 m, Qmin3=60 lit/min

Obaveze ponuđača usluga montaže

Ponuđač je u obavezi da izvrši:

- demontažu i vađenje postojeće pumpe na lokaciji arterijskog bunara u s.Gornji Adrovac sa dubine do 130 m u kompletu sa napojnim kablom, sajlom, energetskim kablom i potisnim PE crevom
- isporuku nove pumpe traženih tehničkih opisa
- nabavku i montažu odgovarajuće termo spojnice za nastavak kabla pumpe sa napojnim kablom ormana, spojnica za IP68
- spuštanje pumpe, sa pratećim instalacijama (napojni kabl, sajla, PE crevo, signalni kabl) sa fiksiranjem sajle u šahti bunara
- Puštanje u rad i ispitivanje rada pumpe i elektromotora

Uslovi narubžbenice:

Rok isporuke: 7 dana od Zahteva naručioca

Isporuka i montaža: seoski vodovod i bunar u s.Gornji Adrovac, opština Aleksinac

Rok plaćanja: do 45 dana od izvršene isporuke i montaže i ispostave ispravne fakture.

Garantni rok: 2 godine od datuma montaže

Za bilo koje nedostatke ili kvarove u garantnom roku obaveza ponuđača je da iste otkloni u roku od 3 dana o svom trošku, ovim su izuzeti kvarovi i servisi koji se javljaju usled aktivne eksploatacije i rada pumpi.

Napomena: NARUČIOČ ĆE NABAVKU VRŠITI PREMA SVOJIM TRENUTNIM POTREBAMA I NE PREUZIMA OBAVEZU PORUČIVANJA.

Ponuđač treba dostaviti:

- Tehničku dokumentaciju pumpi na sa kojih se može izvršiti verifikacija traženih osobina i karakteristika pumpi.

Saglasan sa uslovima ponude:
Ponuđač

Naziv: _____

Adresa: _____

Potpis ovlašćenog lica: _____

pečat